



САМАРСКИЙ ЗАВОД
НЕФТЯНОГО РЕЗЕРВУАРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
**САМАРСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО
РЕЗЕРВУАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ**
446205, Россия, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Островского, д 5
Тел. +7 (846) 202-20-28, E-mail: info@sznro.ru



нужное
отметить

ЛИСТ **1** из **1**

Опросный лист к КП № от

Камера низкократной пены КНП «ВеерБлок» комплектации «Эксперт»

Характеристики резервуара

Диаметр стенки резервуара, D, мм _____

Толщина стенки резервуара, t, мм _____


Материал стенки резервуара _____

Климатическое исполнение:

У1;

УХЛ1

Схема камеры



1 - труба; 2 - присоединительный фланец; 3 - расширительная камера; 4 - присоединительный фланец к резервуару;
5 - герметизирующий элемент (для РВСПК отсутствует); 6 - сливная труба; 7 - сопло; 8 - крышка; 9 - держатель

Выбор камеры по расходу раствора

Номинальный расход по раствору пенообразователя при номинальном давлении, л/с, не менее:

- 5 (КНП-5)

- 10 (КНП-10)

- 15 (КНП-15)

- 20 (КНП-20)

- 30 (КНП-30)

Тип присоединительного фланца

КНП-5, КНП-10, КНП-15, КНП- 20	КНП-5, КНП-10, КНП-15, КНП-20, КНП-30	

Опции камеры КНП «ВеерБлок» комплектации «Эксперт»

Наименование опции	Комплектация «Эксперт»	Комплектация «Норма» (справочно)
Конструкция допускает вертикальную или горизонтальную установку	<input checked="" type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> да
Проведение испытаний без демонтажа	<input checked="" type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> да
Комплектация камеры КОФ, КМЧ, уплотнительными прокладками, усиливающей накладкой	<input checked="" type="checkbox"/> да	нет

Дополнительные требования Заказчика

Представитель Заказчика или уполномоченной Заказчиком организации
(должность, фамилия и.о., подпись, дата) _____

Телефон Заказчика E-mail

Ваш менеджер: тел:

■ Опросный лист (ОЛ) является Приложением к Коммерческому предложению (КП) и носит рекламно-информационный характер