

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САМАРСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО РЕЗЕРВУАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



лист 1 из 1

446205, Россия, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Островского, д 5 Тел. +7 (846) 202-20-28, E-mail: <u>info@sznro.ru</u>

Опросный лист к КП №		
Клапан запорный поплавковый КЗП комплектации «Норма»		
Тип и характеристики клапана Проход условный, Ду, мм: Давление условное, Ру, МПа: 50; 80; 100; 150; 200 0,25 (рабочее, без протечек); 0,6 (допускаются протечки)		
Схема клапана (справочно)		
A 12 50 (1:1) A 156 Sequence reviewer A 255 Bayesian reviewer A 255 Bayesian reviewer A 255 Bayesian reviewer A 255 Bayesian reviewer B		
Опции клапана КЗП комплектации «Норма»		
Наименование опции	Комплектация «Норма»	Комплектация «Эксперт» (справочно)
Материал клапана	сталь Ст3сп	коррозионностойкая сталь 12X18H10T
Материал поплавка	алюминиевый сплав АМц	коррозионностойкая сталь 12X18H10T
Материал корпуса	сталь Ст3сп	коррозионностойкая сталь 12X18H10T
Материал поршня	сталь Ст3сп	коррозионностойкая сталь 12X18H10T
Материал рычага	сталь Ст3сп	коррозионностойкая сталь 12X18H10T
Дополнительные требования Заказчика Представитель Заказчика или уполномоченной Заказчиком организации (должность, фамилия и.о., подпись, дата)		
Телефон Заказчика	тел:	

[■] Опросный лист (ОЛ) является Приложением к Коммерческому предложению (КП) и носит рекламно-информационный характер